

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы

по муниципальному образованию город Норильск

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogpn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 182

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 98 «Загадка» (далее МБДОУ «ДС № 98 «Загадка»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 24.09.2021 № 182 в период с 10:00 часов 28 августа 2021 по 11:00 часов 28 августа 2021 и с 16:00 часов 11 октября 2021 по 17:00 часов 11 октября 2021 государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 98 «Загадка», проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «ДС № 98 «Загадка», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Норильская, 18.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В кабинете «Дефектолога», на 3-м этаже (помещение № 14 по тех. паспорту) отсутствует система пожарной сигнализации.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ч.2 ст.54. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. ч.3 ст.4. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	01.05.2022

2.	На техническом этаже в помещении венткамеры (помещение № 16 по тех. паспорту) хранятся горючие материалы, мебель.	п. 16. Правила противопожарного режима. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования и мебели и других предметов.	01.05.2022
3.	Не согласована с ОНД и ПР по МО г. Норильск специальная программа ПТМ.	п. 53. Приказ МЧС РФ № 645. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.	01.05.2022
4.	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем: система речевого оповещения пожарная «Орфей» назначенный средний срок службы до списания - 10 лет; блок контрольно - пусковой «С2000 - КПБ» назначенный средний срок службы – 10 лет, смонтированных в 2006 году.	п. 54 Правил противопожарного режима. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.05.2022
5.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.05.2022
6.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода № 8, ведущей непосредственно наружу, не обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.05.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-

ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
МО г. Норильск Красноярского края
по пожарному надзору
«11» октября 2021 г.



Казанский О.А.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (-а):

«11» октября 2021 г.

(подпись)